

秦山核电入海排污口2020年3月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口地理坐标	排污口名称	排放方式(连续/间歇)	污水量(t/a)	类别	COD排放浓度(mg/L)	氨氮排放浓度(mg/L)	总氮排放浓度(mg/L)	总磷排放浓度(mg/L)	PH值排放浓度(无量纲)	超标情况
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	纬度: 30°26'32.04"	秦一厂废水排污口	连续	11875	排放限值	60	8(15)	20	1	6~9	无
				月均浓度				13.44	1.44	7.44	0.17	7.28		
				日均最大值				35.8	8.5	15.4	0.5	7.5		
2	核电泰山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度: 30°25'32.04"	秦二厂污水处理站排放口	连续	110	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				12.98	2.29	15.84	0.12	7.59		
				日均最大值				22.6	4.5	26.6	0.7	7.9		
3	核电泰山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度: 30°25'03.55"	秦二厂1、2机组SEO1排放口	连续	288	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				6.29	1.14	8.53	0.02	7.54		
				日均最大值				16.2	2.5	24	0.2	7.7		
4	核电泰山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度: 30°24'58.71"	秦二厂3、4机组SEO1排放口	连续	381.6	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				12.6	0.29	4.35	0.07	7.42		
				日均最大值				19.7	2.7	6	0.3	7.6		
5	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度: 30°26'12.80"	秦三厂食堂污水处理站排放口	间歇	12	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				10.74	0.81	2.25	0.04	7.07		
				日均最大值				19.1	2.2	13.7	0.2	7.2		
6	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度: 30°26'03.17"	秦三厂3#污水处理站排放口	间歇	9.6	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				13.49	3.07	13.8	0.11	7.01		
				日均最大值				28.5	9.9	21.9	0.4	7.4		
7	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度: 30°26'03.17"	秦三厂1号机组核厂房污水处理站排放口	间歇	16.8	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				12.89	2.3	9.08	0.07	7.33		
				日均最大值				47.2	15.8	16.4	0.5	7.5		
8	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度: 30°26'03.93"	秦三厂2号机组核厂房污水处理站排放口	间歇	33.6	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				8.49	0.92	11.36	0.04	7.16		
				日均最大值				13.6	3.1	25.4	0.35	7.4		
	制表	史嘉石	校核	李品	批准			沈						